



Расстояние между строениями на участке должно составлять не менее 15 метров для деревянных построек и не менее 10 метров для каменных, кирпичных и блочных.

Расстояние от построек до ограды участка должно составлять не менее 3 метров, от ограды до леса - не менее 15 метров.

Необходимо произвести опашку участка - создать защитную полосу снаружи по его периметру. Это позволит предотвратить распространение на участок низового пожара.

Противопожарные разрывы между строениями и пути подъезда пожарной техники к строениям должны оставаться свободными.




ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ЗВОНИТЬ – **101**,
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – **112**.

ЦУКС ГУ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ – **(495)542-21-01**,
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» – **(499)743-02-72**.



Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати», г. Подольск, Ревпроспект, 80/42
Заказ 12889. Тираж 300000.



ДОБРЫЕ СОВЕТЫ ОТ МЧС:
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ





Работы по проведению электропроводки в доме и приусадебных строениях должно выполняться специалистами.

Избегайте соприкосновения проводки с металлическими и деревянными частями строительных конструкций.

Не перегружайте электросеть бытовыми приборами. Мощность каждого прибора не должна превышать 1,5 кВт.

Следите за состоянием электропроводов и розеток. При возникновении подозрения на неисправность (искрение, запах нагретой изоляции, нагревание корпуса розеток) немедленно отключите электричество в доме и вызовите специалиста.

Печи и камины, а также печные и каминные дымоходы регулярно очищайте от золы и прочих продуктов горения.

Перед тем как закрыть заслонку печи, убедитесь, что угли полностью прогорели.

В каждом помещении дома должен быть пожарный извещатель. В доме обязательно наличие огнетушителя.

При использовании напольных обогревателей устанавливайте их на расстоянии не менее 1 метра от деревянных стен и легковоспламеняющихся предметов (занавесок, ширм и др.)

Печные трубы должны быть оборудованы искрогасителями.



Легковоспламеняющиеся вещества должны храниться в плотно закрытой специальной упаковке в нежилых строениях.

Необходимо очищать крышу построек и территорию участка от палого листа, веток, мусора, сухой травы и т.д.

Летом в ветреную погоду топите баню, соблюдая осторожность, – искры, вылетевшие из трубы, могут стать причиной пожара.

На участке обязательно должны быть первичные средства пожаротушения: бочка с водой (не менее 200 литров), ящик с песком, ведра, лопаты, багры. Все должно храниться в доступном месте.